

エレベータ仕様書

(1/2)

詳細仕様		数量	単位
基本仕様		1	台
機種名称			
型式			
用途	人荷用		
制御方式	ロープ式インバータ制御		
操作方式	レレチア・コレチア		
積載量	1350kg		
定員	20名		
速度	45m/min		
戸閉方式	2枚戸片開き(2S)		
出入口寸法	正面 幅 1100mm・高さ 2100mm		
かご内寸法	間口 1400mm・奥行 2150mm・高さ 2300mm		
出入口方式	一方向出入口		
停止箇所	4停止(B1, 1-3階)		
その他基本仕様			
非常用エレベータ仕様	なし		
車いす仕様	あり		
基本付加仕様			
2014年改正建築基準法適用			
耐震クラスA14			
乗場仕様			
三方枠[B1, 1-3階]	【既設使用】	4	箇所
乗場扉[B1, 1-3階]	【交換】 鋼板 塗装仕上 (標準色)	4	箇所
乗場扉窓[B1, 1-3階]	あり(段付) 標準サイズ	4	箇所
乗場開閉装置[B1, 1-3階]	【交換】	4	箇所
乗場敷居[B1, 1-3階]	【既設使用】	4	箇所
乗場意匠器具			
乗場意匠器具	【交換】		
インジケータ(押釦組込)[B1, 1-3階]	液晶(6.8インチ) ※混雑度表示付 ステンレスヘアライン 標準形状 抗菌タタイル釦 点灯色:アンバー	4	箇所
かご			
かご天井	【交換】 スタンダード(中央部樹脂)照明		
かご側壁	【交換】 鋼板製 塗装仕上 (標準色)		
かご袖壁	【交換】 ステンレス バイブレーション仕上		
トランサム	【交換】 鋼板製 塗装仕上 (標準色)		
かご扉	【交換】 鋼板製 塗装仕上 (標準色)		
かご扉窓	あり(段付) 標準サイズ		
かご開閉装置	【交換】		
かご敷居	【交換】 硬質アルミ製		
かご床仕上	【交換】 ビニールタイル 2.0t		
かご換気設備	【交換】 クロスフローファン		
かご操作盤	【交換】		
車いす用かご操作盤	標準ホワイト 液晶CPI組込 ステンレスヘアライン 抗菌タタイル釦 点灯色:アンバー 主操作盤のみインジケータ付 バネ面タイプ(液晶IN) ステンレスヘアライン 抗菌タタイル釦 点灯色:アンバー		
ドア安全装置			
トリプルドアセンサー	あり		
・かごドア光電装置	多光軸		
・ドアポケットセンサー	あり		
・光電式ドアニック	光電式		
その他付属品			
かご手摺り	(2面一段取付) SUSフラットバー(W=100)		
かご内鏡	ステンレス鏡面(540W×1400H)		
かご内ガード	ステンレスヘアライン リベット式 高さ300mm		
福祉仕様			
音声案内装置	二ヶ国語放送(日英)		
視覚障がい者仕様	乗場点字(塩ビシール) カゴ点字(塩ビシール)		

エレベータ仕様書

(2/2)

詳細仕様	数量	単位
福祉仕様		
聴覚障がい者仕様		
その他	5	
サービス仕様		
かご呼び取り消し機能		
扉開き延長ボタン付		
満員通過機能付		
セキュリティ仕様		
カメラ・モニター関連		
昇降路		
制御盤	【交換】	
ロープ	【交換】	
移動ケーブル	【交換】	
リミットスイッチ	【交換】	
レール	【交換】	
釣合いおもり	【交換】	
緩衝器	【交換】	
管制運転		
火災時管制運転		
P波センサー付) 地震時管制運転 (リスタート運転機能付		
停電時自動着床装置(ランディック)		
ピット冠水時管制運転		
その他		
かご内放送用スピーカー	1	台
高周波ノイズ対策		
特記		
各乗場の仮囲い工事を含む。 確認申請費用を含む。		