

# 仕様書

## 大阪市立阿倍野区老人福祉センター 2階大広間のエアコン 2台入れ替え工事

- 1 内 容 業務用 5馬力パッケージエアコン据え付け工事及び既設エアコンの撤去・廃棄
- 2 契約方法 請負工事契約
- 3 台 数 室内ユニット 2セット 室外ユニット 1セット
- 4 納品場所 阿倍野区阪南町 5-1 2-2 6  
大阪市立阿倍野区老人福祉センター 2F大広間
- 5 納 期 令和 7年12月25日(木)まで
- 6 保 証 1年間
- 7 仕様・規格
  - ア 新造機であること（中古機は不可）
  - イ 室内ユニットの寸法について、現行機（東芝 ROA-P801HS）と同等、もしくは現場確認の上無理なく据え付けできる大きさであること。
  - ウ 室内ユニットは 2.5馬力×2台
  - エ 室外機ユニット 5馬力
- 8 配管工事 室内ユニットと室外ユニットを接続する配管工事を行うこと。配管工事にかかる費用も工事請負金額に含めること。  
ただし、配管については既設部分で継続して使用可能な部分については利用しても構わない。
- 9 補足事項
  - (1)旧室内ユニット、旧室外ユニット、旧配管は引き取ること。引き取りにかかる費用も工事請負金額に含めること。
  - (2)設置、配管、動作確認、撤去、廃棄にかかる作業費用の全てを工事請負金額に含めること。
  - (3)隣地との隙間（作業空間）が狭い。室外機の搬入・搬出および配管作業に困難を伴う。応札にあたっては、必ず現地確認を行うこと。
  - (4)室外機の搬入・搬出にあたっては、隣地の工事にかかる足場の使用可。